



ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

21.09.2017

№ 517

Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов МУП «Водоканал», сбрасывающих сточные воды через централизованную систему водоотведения Чайковского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1995 № 1310 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов», пунктом 61 постановления Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2013 № 230 «О категориях абонентов, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2013 № 525 «Об утверждении правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013

№ 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», письмом Росприроднадзора от 20.02.2015 № ОД-06-01-31/2606 «О плате за сбросы сточных вод», Уставом муниципального образования «Чайковское городское поселение», утверждённым решением Думы Чайковского городского поселения от 30.01.2015 № 177,

ДУМА ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШАЕТ:

1. Утвердить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов МУП «Водоканал», сбрасывающих сточные воды через

централизованную систему водоотведения Чайковского городского поселения (приложение).

2. Опубликовать решение в «Вестнике местного самоуправления», приложении к газете «Чайковский вестник».

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01.10.2017 года.


4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию Думы по городскому хозяйству (А.Н. Беляев).

Председатель Думы
Чайковского городского
поселения

Глава городского поселения –
глава администрации
Чайковского городского поселения

Н.В. Луканина

А.В. Третьяков





Приложение

к решению Думы

Чайковского городского поселения

от 21.09.2017 № 517

НОРМАТИВЫ

**водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов МУП
«Водоканал», сбрасывающих сточные воды через централизованную
систему водоотведения Чайковского городского поселения**

№ п/п	Наименование загрязняющих веществ	Единицы измерения	Допустимая к сбросу концентрация загрязняющего вещества в сточных водах абонентов, Сндс (мг/дм ³)
1	Температура	°С	+ 40
2	Реакция среды (рН)	ед.	6,0-9,0
3	Аммоний-ион	мг/дм ³	33,231
4	БПК полное	мг/дм ³	316,304
5	Взвешенные вещества	мг/дм ³	190,094
6	Железо общее	мг/дм ³	2,162
7	Медь	мг/дм ³	0,023
8	Нефтепродукты	мг/дм ³	1,00
9	Нитрат-анион	мг/дм ³	53,470
10	Нитрит-анион	мг/дм ³	0,932
11	АСПАВ	мг/дм ³	2,616
12	НСПАВ	мг/дм ³	2,779
13	Сульфат-анион	мг/дм ³	287,475
14	Сухой остаток	мг/дм ³	1074,742
15	Фенол	мг/дм ³	0,036
16	Фосфаты (по фосфору)	мг/дм ³	6,259
17	Хлориды	мг/дм ³	112,330
18	Формальдегид	мг/дм ³	0,143
19	ХПК	мг/дм ³	500,00
20	Хром (VI)	мг/дм ³	0,04

Стор